

LYCEE Français		Classement au feu des matériaux		
Localisation		Parois verticales	Plafonds et faux-plafonds	Sols
Niveau	Nom du local			
Rez	Hall	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Rez	Escalier	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Rez	SAS 1	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Rez	SAS 2	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Rez	SAS 3	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Rez	Escalier	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Rez	SAS phonique	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Etage 1	Circulation	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Etage 1	Escalier	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Etage 1	Escalier	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Etage 2	Circulation	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Etage 2	Escalier	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Etage 2	Escalier	D-s3, d2	D-s3, d0	D _{FL} -s2
Rez	Salle formation 1	C-s2, d2	C-s2, d0	C _{FI} -s2
Rez	Salle formation 2	C-s2, d2	C-s2, d0	C _{FI} -s2
Rez	Auditorium	C-s2, d2	C-s2, d0	C _{FI} -s2
Etage 1	Réunions conseil	C-s2, d2	C-s2, d0	C _{FI} -s2
Etage 1	Arch. VIV.	C-s2, d2	C-s2, d0	C _{FI} -s2
Rez	Parents 1	E-d2	E-d2	E _{FI}
Rez	Parents 2	E-d2	E-d2	E _{FI}
Rez	Parents 3	E-d2	E-d2	E _{FI}
Rez	WC	E-d2	E-d2	E _{FI}
Rez	WC	E-d2	E-d2	E _{FI}
Rez	WC scène	E-d2	E-d2	E _{FI}
Rez	Vestiaires scène	E-d2	E-d2	E _{FI}
Rez	Vestiaires scène	E-d2	E-d2	E _{FI}
Rez	Entretien	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 1	WC pers.	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 1	Accueil	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 1	Proviseur adjoint 2	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 1	Ass. prov. adjoint	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 1	Bureau proviseure	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 1	Assistant proviseure	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 1	CPA IEN	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 1	Proviseur adjoint 1	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 1	Assistant IEN	E-d2	E-d2	E _{FI}

LYCEE Français		Classement au feu des matériaux		
Localisation		Parois verticales	Plafonds et faux-plafonds	Sols
Niveau	Nom du local			
Etage 1	Bureau IEN	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 1	Entretien	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	WC pers.	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Secrétariat général	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Gest. RH 2	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Inscriptions	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Espace détente	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Chef serv. RH 1	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Char. comm	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Adj. a. compt.	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	A. comt. sec	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Gest. dep.	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Gest. compt.	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Form. c. adm.	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Chef aff. fin.	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Préventionn.	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Gest. recette 2	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Entretien	E-d2	E-d2	E _{FI}
Rez	Régie	A2-s3, d2	A2-s3, d2	A2 _{FI} -s2
Rez	Rangement sièges	A2-s3, d2	A2-s3, d2	A2 _{FI} -s2
Rez	Rangement théâtre	A2-s3, d2	A2-s3, d0	A2 _{FI} -s2
Rez	Rangement pratic + sièges	A2-s3, d2	A2-s3, d2	A2 _{FI} -s2
Rez	Cabine ascenseur	E-d2	E-d2	E _{FI}
Rez	Gaine d'ascenseur	A2-s3, d2	A2-s3, d2	A2 _{FI} -s2
Rez	Chaudière	A2-s3, d2	A2-s3, d2	A2 _{FI} -s2
Rez	Ventilation 1	A2-s3, d2	A2-s3, d2	A2 _{FI} -s2
Rez	Local électrique	A2-s3, d2	A2-s3, d2	A2 _{FI} -s2
Rez	Local informatique	A2-s3, d2	A2-s3, d2	A2 _{FI} -s2
Etage 1	Cabine ascenseur	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 1	Gaine d'ascenseur	A2-s3, d2	A2-s3, d2	A2 _{FI} -s2
Etage 2	Cabine ascenseur	E-d2	E-d2	E _{FI}
Etage 2	Gaine d'ascenseur	A2-s3, d2	A2-s3, d2	A2 _{FI} -s2
Etage 2	Ventilation 2	A2-s3, d2	A2-s3, d2	A2 _{FI} -s2
Revêtement extérieur en façade		D-s3, d1		

LYCEE Français		Classement au feu des matériaux		
Localisation		Parois verticales	Plafonds et faux-plafonds	Sols
Niveau	Nom du local			
Composants substantiels des façades, hormsi revêtement et montants de l'ossature		E		
Couches sous-jacentes des façades		K ₂ 10		
Complexe de toiture plate isolée		B _{ROOF} (t1)		
Complexe de toiture plate non isolée : préau		B _{ROOF} (t1)		